



	AIRBOX S50-90	AIRBOX S130-170
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ					
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	41	25	-	-
ALPEX 32x3	-	-	-	60	30

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

- LEGENDA:**
- TČTEPELNÉ ČERPADLO
 - KKOTEL
 - T.....TEPLOMĚR
 - M.....MANOMETR
 - PV.....POJISTNÝ VENTIL
 - E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
 - BALL...FILTRBALL
 - VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
 - PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
 - TB.....TOP BALL (REGULAČNÍ KOHOUT)
 - BV.....BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK
 - AK.....AKUMULÁTOR
 - THM....TERMOHYDRAULICKÝ VYROVŇAVAČ

PŘI POUŽITÍ PLASTOHLINÍKU NA PROPOJENÍ TČ A KOTELNY MOŽNO VYNECHAT FILTERBALL ZA TČ
 TOTO SCHÉMA VYŽADUJE 1ks MM100 A 1ks MP100 (PŘÍDAVNÉ KARTY REGULACE)
 THM NENÍ NUTNÉ POUŽÍT, POKUD VÝKON KOTLE JE MENŠÍ NEŽ 1,5xVÝKON TČ

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT EL.TOPNÝM KABELEM

AIR X + AIRBOX S + AKU + BAZÉN + 2 x TOPNÝ/CHLADÍCÍ OKRUH

VÝKRES 737