



Prostor vstupu HDPE potrubí do chráničky opatřit
montážní pěnou a silikonem proti vodě a zemní vlhkosti

**POZN.:PŘI BETONÁŽI ZÁKLADŮ SE MUSÍ ULOŽIT CHRÁNIČKY VČ. POTRUBÍ+IZOLACE
DODATEČNÁ INSTALACE HADICE SE NEMUSÍ PODAŘIT!!!**

PROSTUP HADIC PRIMÁRNÍHO OKRUHU ZÁKLADY-2 okruhy

VÝKRES 151