POZOR: TOTO SCHÉMA LZE POUŽÍT JEN TEHDY, JESTLIŽE SE PRŮTOK TOPNOU SOUSTAVOU NESNÍŽÍ POD 70% NOMINÁL.PRŮTOKU!!!



LEGENDA:
TČ .....TEPELNÉ ČERPADLO
ELK ...ELEKTROKOTEL
T.....TEPLOMĚR
M.....MANOMETR
PV.....POJISTNÝ VENTIL
E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
BALL...FILTRBALL
BV.....BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK
TB.....TOP BALL–REGULAČNÍ KOHOUT
Q.....3–CESTNÝ VENTIL
TKV.....3–CESTNÝ KULOVÝ VENTIL

MINIMÁLNÍ DIMENZE POTRUBÍ*	TEPELNÉ ČERPADLO PREMIUMLINE EQ E	
	E6 – E8	E10
Průměr primární strany	Cu 28 x 1	Cu 35 x 1,5
Průměr sekundár. strany	Cu 22 x 1	Cu 28 x 1
Průměr zkratu	Cu 18 x 1	Cu 22 x 1

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

PREMIUMLINE EQ E6–10 + OHŘEV TV

VÝKRES 407a